

*М. Шинка
на копирование*

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38 тел/факс 350-03-88

р/с №BY65BPSB30121026750149330000 в Региональной дирекции №700 ОАО «Сбер Банк»
BIC BPSBBY2X

№01-26/ 2050

«04» декабря 2024г.

*ГПО
Шинка на копирование*

Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.

О корректировке ПСД

Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» просит откорректировать проект укладки профиля сети хоз.-бытовой канализации бестраншейным методом от колодца №7 до колодца №8 сущ. по новому следу по объекту: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ ПО УЛ. СОЛНЕЧНОЙ, 31 ПОД МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ».

Бестраншейная замена трубопровода методом разрушения от кол. №7 до кол. №8 сущ. в количестве 24 мп выполнена согласно проекта. При производстве работ новая протаскиваемая труба повторила след существующей старой трубы. На профиле имеются перепады по высоте выше допустимых принимаемых норм сетевым районом №1 производства «Минскочиствод». На данный момент профиль от колодца №7 до кол. №8 сущ. не принимается в эксплуатацию сетевым районом №1 производства «Минскочиствод».

На основании вышеизложенного просим внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию.

Директор



П.Е. Головков

Прораб Желя А.А.
+37529 188-93-88

