

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Будаўнічае
ўпраўленне № 256
(СУ-256 ААТ «МАПІД»)**

вул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 207-66-45
Р/рахунак BY90BLBB30120100135571001001
BIC: BLBBVY2X
Аддзяленне № 539 ААТ «Белінвестбанк»
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135571, АКПА 14790112
Email: po-su256@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Строительное
управление № 256
(СУ-256 ОАО «МАПИД»)**

ул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 207-66-45
Р/счет BY90BLBB30120100135571001001
BIC: BLBBVY2X
Отделение № 539 ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНН 100135571, ОКПО 14790112
Email: po-su256@mail.ru

12.12.2024 г. № 52-6/5337
на № _____ ад _____

О внесении изменений в ПСД

КУП «УКС Мингорисполкома»

СУ-256 ОАО «МАПИД» сообщает Вам, что по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая – ул. Глаголева – 2-й Прилуцкий пер. в г. Минске. Жилой дом №1 (льготуемый по НДС) было выявлено несоответствие сметной документации проекту. А именно: швы сжатия, продольные и рабочие швы ошибочно осмечены по конструкции узла сопряжения бетонного основания с бетонным бортом (узел А проекта 21.018.0.00- ГПЗ лист 6). Также в смете 6.6003 не учтены объемы устройства шва вдоль бортовых камней по периметру стоянки тип Р20 - 389м (узел А проекта 21.018.0.00- ГПЗ лист 6).

На основании вышеизложенного, просим откорректировать сметную документацию.

Начальник ПО

В.А.Нарейко