

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(Філіял «Спецыялізаванае  
ўпраўленне №68»)



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(Филиал «Специализированное  
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск  
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39  
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by  
Р/р ВУ35ВПСВ30121021320109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 100302261, АКПА 01279547

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск  
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39  
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by  
Р/с ВУ35ВПСВ30121021320109330000  
Региональная дирекция № 700  
по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 100302261, ОКПО 01279547

Лд. Лд. № 2556  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Олиферчику Ю.П.

Главному инженеру  
УП «Минскпроект»  
Харламову М.А.

О некоторых вопросах применяемых материалов

Филиал «СУ-68» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» просит Вас по объекту «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского Национального Технического Университета. в г. Минске.» согласовать морозостойкость F100 для защитно-отделочной декоративной штукатурки типа «Кирпичик»(Brik) согласно СТБ 1263-2001, данный показатель является достаточным для выполнения работ надлежащего качества согласно требований СТБ 1198-2008.

Согласно СТБ 1198-2008 «Материалы лакокрасочные фасадные» значение стойкости покрытия к воздействию климатических факторов не требуется F150 достаточно F50 циклов.

Так же с целью удешевления строительства исключить покрытие поверхности Кирпичик»(Brik) гибридно силикатно-органической лазурью согласно письма поставщика.

Приложение: Письмо поставщика-1 стр.

Главный инженер филиала «СУ-68»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»  
+  
375173743578 Ерошкин

П.Г. Наумович

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром