

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

Камітэт па ахове здароўя
Мінгарвыканкама

Установа аховы здароўя
«14-я ГАРАДСКАЯ
ДЗІЦЬЧАЯ КЛІНІЧНАЯ
ПАЛІКЛІНІКА»

220019 г. Мінск, вул. Сухараўская, 40
р/р ВУ38АКВВ36040000818150000000
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ Беларусбанк»
г. Мінска, пр-т Незалежнасці, 56
код АКВВВУ2Х, УНН 193665944

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения
«14-я ГОРОДСКАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»

220019 г. Минск, ул. Сухаревская, 40
р/с ВУ38АКВВ36040000818150000000
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, пр-т Независимости, 56
код АКВВВУ2Х, УНП 193665944

12.12.2024 № 01-20/1413

Директору УП «УКС
Минскгорисполкома»

Бобарико А.К.

Генеральному директору
ОАО «Стройтрест №1»

Бублику В.А.

О устранении дефектов

Учреждение здравоохранения «14-я городская детская клиническая поликлиника» уведомляет о том, что 10.12.2024 при обходе технических помещений была обнаружена течь трубы горячего водоснабжения о чем посредством телефонной связи были уведомлены сотрудники УВСР ОАО «Стройтрест № 1». По прибытию на объект представители УВСР, сославшись на высокую занятость сотрудников на других объектах, предложили временно установить на место протечки ремонтный хомут. По состоянию на 12.12.2024 хомут не установлен.

Сотрудниками обслуживающей организации совместно с техническим персоналом поликлиники приняты меры по временному частичному перекрытию течи.

Во избежание затопления и причинения материального ущерба поликлинике просим принять срочные меры к устранению течи трубы горячего водоснабжения в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Главный врач



Н.В.Татур

Начальник хозяйственной службы
Кажуховский Евгений Владимирович
гор.: +375172194519; моб.: +37529 6655308

