

7/п 61425

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мішкіна, 1
e-mail: um70@trest15.by
Тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000
ААГ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр.Машэрава, 80
УНП - 100325820, АКІЮ - 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Мишина, 1
e-mail: um70@trest15.by
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр. Машерова, 80
УНП - 100325820, ОКІЮ - 01279665

13.12.24 № 16/01-3696
На _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскийпроект»

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

О внесении изменений в ПСД

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» информирует Вас о том, что по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения» в результате уточнения местоположения существующих коммуникаций на участке строительства напорной канализации УГ-50А – УГ-51А выявлено несоответствие к подоснове положения силовых кабелей п.ст.Ждановичи – тп1919 (тп1189). В связи с попаданием силовых кабелей в зону раскрытия траншеи просим внести изменения в проектно-сметную документацию для возможности строительства напорной хоз.бытовой канализации на вышеуказанном участке.

Исполнительная съемка существующего положения силовых кабелей прилагается.

Заместитель начальника УМ-70

Г.Ф. Ган

01 Ракин И.Б. 044 771 17 92



Исполнительная съемка
электрических кабелей
на участке от
Уг50-50а, до Уг51-51а

РЭС 06 57-21448-ГП
Согл. 4.45ом22.04.24
БЕЛГИПРОТОПГАЗ

Минеральные воды
Зона санитарной охраны
подзабора третьего пояса

○ места шурфования

