



# БЕЛГИДРОХИМРЕСУРС

## ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

г. Минск, 220020, ул. Нарочанская, д.11, офис 419  
Р/с №BY95 IRJS3012005140100000933 BIK IRJSBY22 в ОАО «Статусбанк», г. Минск,  
ул. Денисовская, 8А  
УНП 101293240 ОКПО 37464935

№ 24-284 от 16.12.2024г.

касаемо отклонения  
по Аукциону №auc0002087200

Председателю  
Конкурсной комиссии  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И. А.

### Не согласие с отклонением

Настоящим ЗАО «Белгидрохимресурс» г. Минск (№ участника 25185) заявляет о своём не согласии с отклонением нашего предложения на поставку оборудования запорной арматуры системы водоснабжения (затвор, задвижка, клапан обратный) (ВКТ.1.СО, ВКТ.2.СО, ВКТ.3.СО) для объекта строительства «Экспериментальный многофункциональный комплекс Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1) (включая очереди строительства)» (код 4922) в связи с заключением УП «Минскинжпроект», что

«Технические характеристики электроприводов не соответствуют заявленным в техническом задании. Заявленная мощность не соответствует проектной.»

Заявленная нами мощность у предлагаемых электроприводов не превышает мощность электроприводов, заложенных в проекте. Что допустимо по электрической части проекта. Заявленная мощность у предлагаемых нами электроприводов для затворов Ду 800 составляет 0,25кВт, проектное решение 0,5 кВт, для задвижек с обрезиненным клином у нас 1,1 кВт, проектное решение 3кВт. Мы считаем, что уменьшение мощности только улучшит проект, т.к. это не скажется на работоспособности и функционале предлагаемой нами трубопроводной арматуры, а приведет к экономии электроэнергии и в конечном итоге к уменьшению затрат во время эксплуатации объекта.

Таким образом, просим Вас пересмотреть техническое решение по уменьшению мощности электроприводов и допустить нас к участию в торгах.

Начальник отдела ТПА



В. И. Алексейчик

Тел. исп. 317-57-24, (029) 6469169.