

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЕСТ № 4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80
УНП 10012748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Региональная дирекция №700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

на 18.12. 2024 № 1913
ад _____

Директору УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Филиал СУ-10 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» сообщает, что при производстве работ на объекте «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской,11 и благоустройство прилегающей территории» возникли следующие вопросы:

1. При получении теплового узла, согласно спецификации 22.013ТМ лист 10, должен быть установлен насос GEM-150F220, а по факту был закуплен насос GEM-150F250. Необходимо внести изменения в проектно-сметную документацию в части замены фактически закупленного и смонтированного оборудования.
2. При гидравлическом испытании ИТП2 было выявлено, что теплообменник установленный на узле ГВС имеет течи между панелями. Просим вас вызвать представителя завода-изготовителя для устранения данного дефекта.

Начальник филиала СУ-10
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

А.В. Шилак

Прораб Фралов О.И.
Т.+375256551840

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

