



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

18.12.2024 № 01-02/2688
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает, что согласно проекту 18.034.0.01-АРЗ лист 2 в спецификации отделочных элементов кровли указана толщина листа 0,7мм. В связи с отсутствием поставщика с возможностью производства и поставки металлочерепицы с данной толщиной листа на территории Республики Беларусь, просим пересогласовать на толщину 0,5мм.

Копия отказного письма ООО «Изомат-Строй» №б/н от 11.12.2024

Просим Вас направить в проектный институт для уточнения данных работ.

Ответственный представитель:
производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер

Д.И. Малькович



**ИЗОМАТ
СТРОЙ**

«ИЗОМАТ-СТРОЙ» общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес: 220021, г. Минск, ул. Мичурина, д. 3, пом.17, каб.8
Почтовый адрес: 220021 РБ, г. Минск, ул. Мичурина, д.3-516
т. +375 (17) 345 76 45, +375 (29) 647 05 51; ф. +375 (17) 345 76 46
e-mail: izomat@izomat.by | www.izomat.by

Р/с №BY44PJCB30120105741000000933 в 'ПРИОРБАНК' ОАО код PJCBVY2X
| УНН 190345927 | ОКПО 37571186

В отдел снабжения
ООО «Телекомсвязьстрой»
Специалисту снабжения

Исх.№ б/н от 11.12.2024

Настоящим сообщаем, что ООО «Изомат-Строй» не имеет технической возможности произвести и поставить в Ваш адрес заказ с продукцией Металлочерепица типа "Монтерей" 0,7 RAL 3011 (Коричнево-красный), так как имеющееся оборудование спроектировано для производства металлочерепицы из оцинкованной стали толщиной от 0.45мм до 0.50мм. Использование в качестве сырья оцинкованной стали толщиной 0.70мм приведёт к поломке оборудования. Валы будут гнуть с повышенной нагрузкой, пресс-штамп повреждать полимерное покрытие, лизвие гильотины изнашиваться и повреждать края листа металлочерепицы.

В этой связи, предлагаем Вам рассмотреть следующий вариант поставки:

- Полная замена на Металлочерепицу типа "Монтерей" 0,5 RAL3011 (Коричнево-красный).

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашего предприятия, и надеемся на взаимовыгодное партнёрство в будущем.

Менеджер по работе
с юридическими лицами
+375 (44) 525 48 84



Ковальчук Е.С.