

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
(ААТ «МАПІД»)  
УПРАЎЛЕННЕ

МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)

220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37,  
тэл./факс (+375 17) 209-87-67  
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па  
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBVY2X  
г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@tut.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПІД»  
(ОАО «МАПІД»)  
УПРАВЛЕНИЕ

МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)

220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37  
тел/факс (+375 17) 209-87-67  
р/счет BY64BLBB30120100135556001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по  
г.Минску и Минской области, БИК: BLBBVY2  
г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@tut.by

19.12.2024 № 53-2/3217

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О разрушении свай

Первому заместителю директора -  
главному инженеру  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Олиферчику Ю.П.

Копия:  
ООО «НикаПроект»

УМСР-154 ОАО «МАПІД» сообщает Вам, что при производстве работ по забивке свай №175, 359 произошло разрушение в верхней части составных свай (трещины) на объекте строительства «**Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске**».

Проектной организацией ООО «НикаПроект» принято решение дальнейшую забивку данных свай не производить, а выполнить демонтаж верхней части составных свай, утилизировать их и взамен заказать аналогичные проектные марки верхней части составных свай с последующей забивкой (запись в журнале авторского надзора стр.22-23 прилагается).

Просим Вас обратиться в проектную организацию ООО «НикаПроект» для внесения соответствующих изменений в ПСД.

Приложение:

- копия записи в ЖАН стр.22-23.

Начальник управления

В.К. Мелюков

Специально для вас собран  
сборник документов, касающихся  
исследования. Настоятельно советуем  
внимательно ознакомиться с ним.  
С уважением,  
Андрей Сергеевич

Исп. на предмете по  
задаче № 1115, 559  
Всего документов (материалы)  
на 6 листов плюс копии  
на 1 лист.

Данное  
задание не

выполнено.  
Внимательно ознакомиться  
с документами.

С уважением,  
Монгол Улсын  
Төрийн Газар

Т. Батбаяр

Дата	Сведения о нарушении от проектной документации, нарушении требований СНиП в процессе строительных монтажных работ	Материалы, полученные от проектной документации, нарушения требований СНиП и сроки их выполнения	Запись приказов (фамилия, инициалы)	(Фамилия, инициалы, должность, дата)	(Фамилия, инициалы, должность, дата)
		<p>Вероятно имеют            дух с/в/т фундамента            разлом фундамента            звуковые шашки            кирпичи и т.п.            в верхней части            Выпущены следующие            стальные шпильки            с помощью герма и            прорези. Также            жидкоотверждаемая            полимерная затвердевающая            смола. Приобретены            ванночки для герма и            совместно определить            количество герма            р.в.а.н.а.</p>	<p>Труфанов И.И.</p>		