

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ



АДМІНІСТРАЦЫЯ
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г.МІНСКА

вул. Маякоўскага, 83, 220006, г. Мінск
тэл. (017) 379 52 13, факс (017) 379 52 07,
р/р ВУ63ВЛВВ36040100264497001001
у ЦБП № 535 ААТ «Белінвестбанк», г. Мінска,
БІК ВЛВВВУ2Х, УНП 100264497

20.12.2024 № 08-04/612

на № _____ от _____

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА

ул. Маяковского, 83, 220006, г. Минск
тел. (017) 379 52 13, факс (017) 379 52 07,
р/с ВУ63ВЛВВ36040100264497001001
в ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк», г. Минска,
БИК ВЛВВВУ2Х, УНП 100264497

УП «УКС Мингорисполкома»
ул. Советская, 17
220030, г.Минск

ОАО «Стройтрест № 35»
ул. Я.Коласа, 38
220013, г.Минск

Об устранении нарушения законодательства

В администрацию Ленинского района г.Минска (далее – администрация) поступило письмо Ленинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское городское управление МЧС» (далее – Ленинский РОЧС) от 05.12.2024 № 47-3/3-15/3072.

В соответствии с план-графиком на 2024 год Ленинским РОЧС проведены мероприятия технического, технологического (поверочного) характера в отношении объекта строительства «Застройка микрорайона «Лошица-7» в г.Минске». Жилой дом № 3, в ходе которых установлено следующее нарушение требований пожарной безопасности: не соответствует ширина глухого простенка от торца балкона (лоджии) до ближайшего проема не менее 1,2 м на 6-м этаже 5-й секции.

С учетом изложенного, вам необходимо в кратчайший срок принять меры по устранению вышеназванного нарушения и информировать администрацию по электронной почте len.stroi@minsk.gov.by с дальнейшим отправлением оригинала по почте.

Заместитель главы администрации

Д.Ю.Давидович