



**Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсувязьбуд»**
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

**Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»**
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

20.12.2024 № 01-02/2708
На № _____ от _____

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера
КУП УКС «Мингорисполкома»
Жминько И.И..

Главному инженеру
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»
Савицкому Ю.Г.

ПОВТОРНО!
О корректировке ПСД

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: **«Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №262 г.Минска» по ул.Солнечная 17»** направляет в Ваш адрес письмо субподрядной организации ООО «Б1-Строй» от 19.12.2024г. №134 с просьбой откорректировать проектно-сметную документацию в части локальной сметы №71 «Модернизация».

Просим Вас в срочном порядке рассмотреть, внести изменения в проектно-сметную документацию и выдать в наш адрес в установленном порядке.

Приложение :

1. Письмо ООО «Б1-Строй» от 19.12.2024г. №134 – на 1 л.

Первый заместитель директора

О.Н. Норко



ООО «Б1-Строй»

Республика Беларусь, 220102, г. Минск, ул. Лазо, д. 12, ком. 41

УНП 193707676

Р/сч: BY75 BELB 3012 001D 1N00 1022 6000 в ОАО "Банк БелВЭБ", ЦБУ 750
220120, г. Минск, просп. Партизанский, 150А, BIC SWIFT: BELBY2X
тел: +375(44)-534-42-08, e-mail: b1-stroy@mail.ru

Исх. № 134 от «19» декабря 2024 г.

УП «УКС Мингорисполкома»
ОАО «Институт Минскгражданпроект»
ООО «Телекомсвязьстрой»

ПОВТОРНО!

исх. № 92 от «05» сентября 2024 г.

О внесении изменений
в ПСД

Нац ПТО
письмо на
УКЕ Hoff

Рассмотрев проектно-сметную документацию, выданную после экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №262 г.Минска» по ул.Солнечная,17», отмечаем, что до настоящего времени не внесены следующие корректировки:

1. Часть объекта «Модернизация» локальная смета № 71 ЛС 4.7 17.080-Э СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ КОР 1, 2 (742-19) 3(2138-20):

ИСКЛЮЧИТЬ

1.1. п. 14 5/30-30-1-2/2 ЯЩИК СИЛОВОЙ ТИПА ЯБПВУ-1 НА 100 А (материал) – 1 шт.

ДОБАВИТЬ

- ЯЩИК СИЛОВОЙ ТИПА ЯБПВУ-1 НА 100 А (оборудование) – 1 шт.
- вставка плавкая ПН-2-100-31 5А-УЗ-КЭАЗ (оборудование) – 3 шт.

ИСКЛЮЧИТЬ

1.2. п. 18 5/30-30-3-1 УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ (материал) – 1 шт.

ДОБАВИТЬ

- УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ (ВРУ-2-250-IP31_УЗ без счетчика) (оборудование) – 1 шт.

В связи с вышеизложенным сообщаем, что отписанное в монтаж Заказчиком оборудование, а именно ЯБПВУ-100А IP54 (с ПН-2) модификация 2 SQ1603-0010 – 1 шт., вставка плавкая ПН-2-100-31 5А-УЗ-КЭАЗ – 3шт., щит вводно-распределительный ВРУ-2-250-IP31_УЗ (ВРУ) без счетчика 1-шт. не могут быть внесены в ведомость смонтированного оборудования, поэтому будем вынуждены вернуть его генподрядчику ООО «Телекомсвязьстрой».

Директор

М.В. Чирский
ООО «ТЕЛЕКОМСВЯЗЬСТРОЙ»
«19» 12
№ 5130 2024 г.