

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
(ААТ «МАПІД»)  
УПРАЎЛЕННЕ

МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)

220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37  
тэл./факс (+375 17) 209-87-67  
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па  
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBBY2X  
г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@tut.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПІД»  
(ОАО «МАПІД»)  
УПРАВЛЕНИЕ

МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)

220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37  
тел/факс (+375 17) 209-87-67  
р/счет BY64BLBB30120100135556001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по  
г.Минску и Минской области, БИК: BLBBBY2X  
г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@tut.by

18.12.2024г. № 53-2/ 3203

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия:

УП «Минскпроект»

О работах по устройству корыта  
под парковку

Повторно

УМСР-154 ОАО «МАПІД» сообщает Вам по объекту строительства «**Многokвартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая-ул. Глаголева - 2-й Прилуцкий пер. в г. Минске. Распределительные сети**» о том, что отсутствует возможность выполнить работы по устройству корыта под парковку в местах, указанных в приложении №1, в части соблюдения пункта 3 проекта 21.018.0.00-ГПЗ (коэффициент уплотнения грунтов должен быть не менее 0,98 под покрытиями) в связи с тем, что грунт относится к категории пучинистых.

Просим Вас (письмо №53-2/3052 от 05.12.2024) обратиться в проектный институт с заданием о принятии проектного решения по дальнейшему производству работ в части:

1. Вывоз пучинистого грунта с ориентировочным объемом 330м<sup>3</sup>;
2. Привоз песчаного грунта в объеме 330\*1,1=363м<sup>3</sup>;
3. Уплотнение данного песчаного грунта в объеме 363м<sup>3</sup>.

Приложение:

1. Протокол испытаний грунта от 06.11.2024 года;
2. Выкопировка из проекта с местом указания неуплотняемой зоны.

Заместитель начальника управления

Л.Л. Грамадский