



Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,  
220104 г. Мінск,  
пашт.адрес: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
220104, г. Минск  
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

№ 12-1014 № 01-02/1416  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику производственного отдела  
КУП УКС «Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Главному инженеру  
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»  
Савицкому Ю.Г.

### О проектных вопросах

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №262 г.Минска» по ул.Солнечная 17», сообщает следующее:

1. Согласно проекта 17.080 подъем и выход на кровлю не предусмотрен. Просим Вас выдать проектное решение на устройство новой лестницы или будет эксплуатироваться существующая лестница.
2. В связи с удобоукладываемостью и погодными условиями просим Вас пересогласовать проектное решение на замену асфальтового покрытия на плитку в зоне въезда на территорию садика.
3. Просим Вас согласовать цвет покрытия козырьков 1-6 с RAL 7045 на RAL 7004 в связи с отсутствием данного цвета в наличии на момент закупки.
4. Просим Вас согласовать покраску внутреннего ограждения лестничной клетки с полимерного покрытия на

- Грунт - Грунтовка EPOZINC PRIMER цинконаполненная по металлу (ЭФ-0591) по ТУ ВУ 600112981.059-2014.

- Эмаль - ГРУНТ-ЭМАЛЬ EPOZINC COAT цинконаполненная по металлу (ЭФ-1592) по ТУ ВУ 600112981.059-2014

Первый заместитель директора

О.Н. Норко