



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

дн. 12. 2011 № 01-02/2444
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает, что:

- 1) В локальной смете №1103 отсутствуют часть объемов работ и материалов раздела 18.034.0.01-КЖЗ (монтаж косоуров, устройство монолитной лестницы, огнезащита и т.д.)
- 2) В экспликации полов на этажах применяется пенополистеролбетон плотностью 250 кг/м³ (с толщинами 116мм, 113мм, 60мм, 118мм и т.д.) в локальной смете №1.1121 работа E11-9-2 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- и ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЬНЫХ и материал 1/10-12-40/5 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОЛИСТЕРОЛБЕТОННЫЕ ТПБ-250. Ввиду того, что на сегодняшний день данные плиты не изготавливают на территории Республики Беларусь, а также по плитам ЖБ с монолитными заделками, которые выступают на 30мм от плиты и анкеровки плит уложить плотно не представляется возможность. Просим Вас пересогласовать на работу по устройству монолитного слоя с применением расценки E11-67-4 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПБ-1 с добавлением толщины слоя в соответствии с проектом.
- 3) Для утепления пола чердачного помещения по плитам ЖБ проектом предусмотрено Плиты минераловатные ПТМ СТБ 1995-2009 Y135кг/м³

– 250 (350: 260) мм, просим Вас согласовать применение Теплоизоляции БЕЛТЕП РУФ 35.

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.

(тел. +375336306176)

Главный инженер

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Д.И. Малькович