



Минский  
Городской  
Технопарк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК»  
(ООО «МГТ»)  
Республика Беларусь, 220070  
г. Минск, ул. Солтыса, 187  
тел. (017) 322-03-02  
факс (017) 399-17-95  
р/с: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000  
БИК ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк»  
ул.Сурганова, 43-47, 220013, г.Минск.  
УНП191645670 ОКПО 380088205000  
e-mail: [mgtp@tut.by](mailto:mgtp@tut.by)  
[www.mgtp.by](http://www.mgtp.by)

Limited Liability Company «Minsk city technopark»  
(LLC «MCT»)  
Republic of Belarus, 220070  
Minsk, Soltysa str., 187  
phone (017) 322-03-02  
fax (017) 399-17-95  
Account: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000  
BIK ALFABY2X in CJSC «Alfa-Bank»  
Surganova str., 43-47, 220013, Minsk  
191645670 NCBO 380088205000  
e-mail: [mgtp@tut.by](mailto:mgtp@tut.by)  
[www.mgtp.by](http://www.mgtp.by)

ЛБ-12-2024 № 419

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ОАО «Стройтрест № 35»

КУП «УКС Мингорисполкома»

### Об устранении замечаний

При визуальном обследовании окон, установленных во время выполнения строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8, в г.Минске» работниками ОАО «Стройтрест №35» в корпусе №6 (в соответствии с проектной документацией – корпус №7) были выявлены дефекты (разгерметизация, трещины) в 15 стеклопакетах.

В связи с планируемыми мероприятиями на территории объекта ООО «МГТ» просит в срочном порядке произвести обследование установленных оконных заполнений и замену стеклопакетов с выявленными дефектами.

Управляющий  
ЦО «Партизанский» ООО «МГТ»

Д.Н.Чарный