



КАМІТЭТ ПА ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦІ
І САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ

ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА
« Ракаўскі сацыяльны пансіянат « Іслочанка »

вул.Аляксандра Бястужева,68, 222365,
аг.Ракаў, Мінская вобл.
тэл. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45
E-mail: d3@mintrud.by

27.12.2024 № 01-14/1158

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Раковский социальный пансионат «Ислочанка»

ул. Александра Бестужева, 68, 222365,
аг. Раков, Минская обл.
тел. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45
E-mail: d3@mintrud.by

Комитет по труду, занятости и
социальной защите Минского
облисполкома
КУП УКС Мингорисполкома
ООО «Новлан»

О выполнении замечаний, выявленных в ходе проведения ремонта

Государственное учреждение «Раковский социальный пансионат «Ислочанка» информирует о замечаниях на 27.12.2024 по работам объекта «Капитальный ремонт жилых корпусов (1,2,3,4) и столовой»:

1) **Благоустройство:** частично отмостка выполнена с обратным уклоном, неровностями, возле здания пищеблока отмостка выполнена без установки бордюрного камня, работы не завершены; работы по крыльцам и пандусам не завершены, работы по восстановлению пешеходных дорожек, бортового камня не завершены поврежден газон (растительный слой перемешан с грунтом, уничтожены кусты возле корпуса, не восстановлены ранее снятые скамейки (корпус 1,2);

2) **По корпусам №1-2; №3-4:** Не отрегулированы створки стеклопакетов ПВХ (открывание/закрывание); отсутствие отделки откосов окон внутри мансардных помещений; частичное отсутствие отливов и парапетов, окраска фасадов не закончена;

3) **по Пищеблоку:** мокрые фасады;

4) **По корпусам №3-4:** не установлены перегородки для устройства комнат персонала, отсутствие поручней, а также вентиляции в служебных санузлах, санузлах для инвалидов и душевых;

5) **Санузлы корпуса №2 1 этаж:** отсутствие вентиляции, двери в санузле не соответствуют СН 3.02.12-2020 п.7: «ширина дверного проема в свету 0,9м, дверь открывается наружу, порог отсутствует», отсутствует освещение, работы не закончены;

6) **Санузлы корпуса №3 1 этаж:** не закончены работы;

7) **Санузлы корпуса №3 2 этаж:** малый уклон трапа (2эт), за ножной ванной не заделан стык, отсутствуют венрешетки;

8) **Санузел администрации и столовой:** не закончены работы;

9) **Санузел корпуса №4 1 этаж:** не отрегулированы двери в сантехкабинах; на всех дверях в санузлах не установлены наличники; отсутствуют лючки, вентиляция, отсутствие вентиляции в служебных санузлах, санузлах для инвалидов;

10) **Вентшахта пищеблока:** не подключена к системе вентиляции;

11) **Административное здание и Пищеблок:** не закончены работы: отделочные работы в помещениях, в вестибюле столовой, в санузлах.

Директор



А.И.Ментюк