

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**СПЕЦЫЯЛІЗАВАНАЕ  
УПРАЎЛЕННЕ № 206 (СУ-206)**

вул. Харкаўская, 71  
220074, г. Мінск

тэлефон/факс 342-32-53

р/рахунак BY11BLBB30120100120233001001,  
код BLBBVY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
вул. Калектарная, 11  
УНП 100120233

30.12.2024г. № 59-3/2033

№ 18-13/10844 от 05.12.2024г.

№ 19-7/9469 от 10.12.2024г.



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ № 206 (СУ-206)**

ул. Харьковская, 71  
220074, г. Минск

телефон/факс 342-32-53

р/счет BY11BLBB30120100120233001001,  
код BLBBVY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области,  
ул. Коллекторная, 11  
УНП 100120233

Ответ на обращение

И.о первого зам. директора-  
главного инженера  
УП «УКС МГИ»  
Жминько И.И.  
ф.3285830

Зам. гл. инженера  
ОАО «МАПИД»  
Капринину В.В.

СУ-206 ОАО «МАПИД» сообщает, что на ж/д № 6 по ул. Г. Тихова (г/п № 18 Смолевичи) замечания по эл. монтажным работам в квартирах № 2, 3, 6, 14, 21, 25, 28, 34, 35, 41, 44, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 65, 69, 70, 98, 103, 104, 106, 108, 113, 118, 126, 127, 138, 139, 148, 156, 159, 161, 162, 167, 171, 174, 175, 176, 180-устранены, на жилом доме № 49 по ул. Комсомольской (г/п № 8 Смолевичи) в квартирах № 39, 40, 50, 51, 56, 60, 65, 66, 77, 97-устранены и копии справок прилагаются.

Замечания по квартирам где указано что нет эл. патронов под эл. лампочки в жилых комнатах (не предусмотрены ПСД), и нет паспортов на эл. конвекторы которые передавал заказчик КУП «УКС МГИ» не обоснованы.

Первый зам. начальника  
управления- гл. инженер

Д.В. Баешко