



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсувязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

08.01.2015 № 01-02/10
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает, что в разделе 18.034.0.01-КЖ2 отсутствует характеристики распорного анкера для крепления перегородок. А также в локальной смете №1.1120 отсутствуют работа и материал для установки распорного анкера для крепления закладных деталей. Просим дать уточнение с внесением объемов в ПСД.

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.

(тел. +375336306176)

Главный инженер

Д.И. Малькович