

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

вул. Я.Коласа, 38, г. Мінск, 220013
тэл. / Факс (+ 375-17) 322-41-62
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/р 3012173166015 Рэгіянальная дырэцыя № 700
ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск, пр-кт Машэрава,
80, код 369,
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013
тел./ факс (+375-17) 322-41-62
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч 3012173166015 Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, пр-кт Машерова,
80, код 369,
УНП 102383121

Исх. № 04 от 09.01.2025г.

- ✓ УП «УКС Мингорисполкома»
- ✓ УП «Минскпроект»
- ✓ СУ-201 ОАО «Стройтрест №35»

Филиал УСР ОАО «Стройтрест №35» просит рассмотреть вопросы в ПСД по объекту «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену»:

1. Необходимо привести в соответствие схему принципиальную 0.4кВ (лист №3 раздел 17.045 -ЭК) с схемой ГРЦ№1 (лист №2 раздел 17.045 – ЭМ). Так как в ГРЦ№1 на вводе указаны выключатели нагрузки 500А и отходящие линии на шкафы ВРУ-ПП31 и ВРУ-ПП32 80А, а в схеме принципиальной 0.4кВ 400А на вводе и 40А на отходящие соответственно.
2. Раздел 17.045-ЭО: в проекте под освещение заложена прокладка труб с проводами под стяжку. В смете №3004(поз№165) работы учтены с учетом того, что в одну трубу полиэтиленовую д20 затягивается 9 проводов, а по факту в одну трубу затягивается от 3 до 5 проводов. А также часть проводов укладывается по металлоконструкциям в коридорах до распределительных коробок.

Начальник участка
Исп.+37529 949-49-89

Блищик В.Н.