

Дзяржаўнае вытворчае  
аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №35»

Філіял  
Упраўленне  
спецыялізаваных работ

вул. Я.Коласа, 38, г. Мінск, 220013  
тэл. / Факс (+ 375-17) 322-41-62  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/р 3012173166015 Рэгіянальная дырэкцыя № 700  
ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск, пр-кт Машэрава,  
80, код 369,  
УНП 102383121

Государственное производственное  
объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №35»

Филиал  
Управление  
специализированных работ

ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013  
тел./ факс (+375-17) 322-41-62  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч 3012173166015 Региональная дирекция № 700  
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, пр-кт Машерова,  
80, код 369,  
УНП 102383121

Исх. № 04 от 09.01.2025г.

✓ СУ-201 ОАО «Стройтрест №35»  
✓ Копии: УП «Минскпроект»  
✓ УП «УКС Мингорисполкома»

Филиал УСР ОАО «Стройтрест №35» просит рассмотреть вопросы в ПСД по объекту «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену»:

1. Необходимо привести в соответствие схему принципиальную 0.4кВ (лист №3 раздел 17.045 -ЭК) с схемой ГРЩ№1 (лист №2 раздел 17.045 – ЭМ). Так как в ГРЩ№1 на вводе указаны выключатели нагрузки 500А и отходящие линии на шкафы ВРУ-ППЗ1 и ВРУ-ППЗ2 80А, а в схеме принципиальной 0.4кВ 400А на вводе и 40А на отходящие соответственно.
2. Раздел 17.045-ЭО: в проекте под освещение заложена прокладка труб с проводами под стяжку. В смете №3004(поз№165) работы учтены с учетом того, что в одну трубу полиэтиленовую д20 затягивается 9 проводов, а по факту в одну трубу затягивается от 3 до 5 проводов. А также часть проводов укладывается по металлоконструкциям в коридорах до распределительных коробок.

И.О.Директора  
Исп.+37529 949-49-89

Веретенников Е.А.