

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ №4»  
Філіял «Спецыялізаванае  
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЕСТ №4»  
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск  
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85  
<http://su10@stroytrest4.by>  
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000  
Рэгіянальная дырэкцыя №700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80  
код 369, УНП 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»  
Филиал «Специализированное  
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»  
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск  
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85  
<http://su10@stroytrest4.by>  
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000  
Региональная дирекция №700  
по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80  
код 369, УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

13.01 2025 № 45  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Начальнику филиала «СУ-13»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»  
Перадзе М.О.

Филиал СУ-10 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» являясь подрядчиком на объекте «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся» по факту выполнения работ по разделу ТМ необходимо внести в проектно-сметную документацию следующие изменения в части замены фактически закупленного и смонтированного оборудования и поставленного в комплекте с блочным тепловым пунктом аналогичным проектному оборудованию:

**Раздел ТМ:**

ИТП:		
	Проектное оборудование	Фактически смонтированное
Блок ввода и учёта	ТБВУ-4-150	БВУ-4-150
	Регулятор перепада давления RTD-1.1-80-100	РП-80.100.1.1
Блок горячего водоснабжения	ТБГВ-2-100/80/150/65/50-2Н	БГВ-1-100/80/150/65/50-2Н
	Теплообменник ГВС:ЕТ-014-1018490	ТПр-FP-(ЕТ015М)-0,15-Р-13,83-2хБГВ
	Насос циркуляционный :	GRANDFAR GEB25-10-

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром

	MAGNA1 25-100N	180
	Клапан 2-х ходовой: TRV-50-25-101	КЗР-50/49,5-В
Блок отопления	ТБО-2-80/100-2Н	БО-2-80/100-2Н
	Теплообменник: ET-015M-1018489	ТПр-FP-(015M)-0,15-P-10,26-1x
	Насос циркуляционный: MAGNA1 65-150F	GRANDFAR GEM65-150F340
	Насос подпиточный: CM1-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N	SHIMGE BWJ2-3R
	Клапан 2-х ходовой: TRV-40-25-101	КЗР-40/40-В
	Шкаф управления ТШУА-2-124-44.1150-2-IP54-02	ПЗА-1-1.2.3-11(1,26)-11(0,2)-30(0,37)-2-1-IP54

Начальник филиала СУ-10

 А.В.Шилак

Тавырин П.А.  
+375292955538

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром