



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрес: вул. Бехперова, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

*14.01.2025* № *1-10/4-65*

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Оборудование на парковках

Настоящим сообщаем, что по объекту "Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г. Минске" к поставленному Вашей организацией оборудованию для последующего монтажа на парковках по ул. Толстого и ул. Цеткин есть следующие замечания :

- запорные механизмы шкафов РП-1 и РП-2 не позволяют достаточно крепко держать запертыми дверь – при сильных порывах ветра дверь открывается;
- на данный момент на всех сторонах шкафов ШНО-1 и ШНО-2 наблюдаются многочисленные очаги коррозии.

Для возможности последующей передачи вышеуказанного оборудования эксплуатирующей организации – просим устранить указанные замечания.

Заместитель начальника УСР  
ОАО «Стройтрест №1»

*[Signature]*  
А.М.Кривда