

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙТРЕСТ № 35»

ФИЛИАЛ «УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ»

220013 г. Минск, ул. Я. Коласа, 38 Тел/факс (017)238-92-81, 397-24-71 e-mail: uptk35@mail.ru
УНН 101106143 ОКПО 01279346 Р/счет BY79BPSB30121029340169330000
в Региональной Дирекции №700 ОАО «Сбер Банк» г. Минск, пр-т Машерова, 80 БИК BPSBBY2X

« 14 » 01 2025г. № 20
На № _____ от _____

Директору Филиала СУ-201
ОАО «Стройтрест №35»
Ковалёнку А.М.

УП «УКС Мингорисполкома»

ОАО Институт Белгоспроект

Филиал УПТК ОАО «Стройтрест №35» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». 3-я очередь строительства. Учреждение общего среднего образования (с бассейном) на 1056 мест в квартале №20» просит внести изменения в ПСД:

1. В части огнезащиты воздуховодов согласно изменения 3 СТБ 11.03.01-2009 - разделить огнезащиту воздуховодов сечением (по большей стороне до 1000 мм. системой ПТК-ВЕНТ-МБОР-ОВ-5Ф), с сечением от 1000 мм (включительно) и выше (по большей стороне) системой ПТК-ВЕНТ-МБОР-ОВ-10Ф с расходом клея 3.0 кг/м², согласно ТК ООО «НПП Брандтрейд» в подобъектах «Школа», «Бассейн».

2. В связи с отсутствием в Республики Беларусь материалов для огнезащиты воздуховодов сечением более 1600 мм (по большей стороне) просим изменить сечение воздуховодов систем вентиляции:

- «Школа» система П1 сечение 1700x400 мм; 1700x500 мм;
- «Бассейн» система П1/В1 сечение 1800x450 мм.

Директор

М.Г. Гвоздь