



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрэст № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

14.01.2025 № 1-10/7-04

на № _____ ад _____

Руководителю
КУП «Управление
капитального строительства
Мингорисполкома»

***О внесении изменений
в проектную документацию***

Настоящим информируем, что по объекту: **"Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добрымислинскому в г.Минске"** в рамках осуществления технического надзора Московским (г.Минска) отделом Департамента Охраны МВД Республики Беларусь были внесены замечания в карту технического надзора по проекту **26.20-01-СОС, 26.20-01-СОС1, 26.20-01-СОС2, 26.20-01-СОС3, 26.20-01-СОС4** «Система охранной сигнализации с передачей сигнала тревоги на Пульт Централизованного Наблюдения МВД». В связи с чем необходимо откорректировать проектную документацию согласно внесенных замечаний в карту технического надзора, и согласовать корректировку данных замечаний с Минским городским управлением Департамента Охраны МВД Республики Беларусь.

1. Установить стеллажи и шкафы для хранения оружия в проектное положение
2. Заменить кнопку подтверждения с фиксацией на кнопку без фиксации
3. Предусмотреть автоматические выключатели 220В возле всех приемно-контрольных приборов
4. Привести в соответствие структурную схему шлейфов 26.20-01-СОС4.
5. Перенести приемно-контрольные приборы в проектное положение (сместить, для предотвращения ударов по оборудованию решеткой)
6. Внести изменение в проект. Помещение 11/1 добавить расширитель шлейфов, бокс для аккумуляторной батареи. Пересчитать раздел токопотребления, изменить структурную схему.
7. Внести изменение в ПСД. 26.20-01-СОС1. Помещение 5. Заблокировать 2 вентиляционных отверстия.
8. Установить шкафы хранения оружия в проектное положение.
9. В структурной схеме шлейф 8 указан маркой кабеля КСВВ 8*0,5. В ПСД – 6х0,5. Заменить на КСВВ 6х0,5.
10. Помещения 5,6,6/1,10 (подвал) привести в соответствие с экспликацией.
11. Помещение 6. Изменить структурную схему тампера и кнопки подтверждения

12. Привести в соответствие нумерацию извещателей ИК1.2.2 и ИКП 1.2.1
13. Помещение 6/1. Исключить МК извещатель на окне, в связи с наличием глухого окна.
14. Помещение 6/1. Изменить нумерацию извещателей, привести в соответствие схему.
15. Помещение 6/1. Добавить ИК-извещатель.
16. Помещение 6/1. Кабель КСВВ 6х0,5 заменить на UTP cat.5e для устройства доступа фасада в связи с длиной линии.
17. Помещение 10. Заблокировать вентиляцию (2шт)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Карта специального технического надзора (2 листа).

Заместитель начальника



А.М.Кривда