



Минский  
Городской  
Технопарк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК»  
(ООО «МГТ»)  
Республика Беларусь, 220070  
г. Минск, ул. Солтыса, 187  
тел. (017) 322-03-02  
факс (017) 399-17-95  
р/с: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000  
БИК ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк»  
ул. Сурганова, 43-47, 220013, г. Минск.  
УНП191645670 ОКПО 380088205000  
e-mail: co\_part@mgtp.by

Limited Liability Company «Minsk city technopark»  
(LLC «MCT»)  
Republic of Belarus, 220070  
Minsk, Soltysa str., 187  
phone (017) 322-03-02  
fax (017) 399-17-95  
Account: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000  
BIK ALFABY2X in CJSC «Alfa-Bank»  
Surganova str., 43-47, 220013, Minsk  
191645670 NCBO 380088205000  
e-mail: co\_part@mgtp.by

14.07.2015 № 2/6

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ОАО «Стройтрест № 35»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

### Об устранении замечаний

При визуальном обследовании **секции Д корпуса № 1** объекта «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8, в г.Минске» выявлены замечания:

- течь водоотводящей системы кровли;
- течь гидроизоляции фундамента, вследствие чего происходит залитие и образование плесени в венткамере в подвальном помещении;
- наличие недемонтированных после проведения СМР строительных конструкций в помещении венткамеры;
- отсутствие части плиточного покрытия пола в месте установки радиатора отопления во входной группе.

Фото прилагаются.

ООО «МГТ» требует срочно устранить данные замечания в рамках гарантийных обязательств.

Приложения на 5 л. в 1 экз.

Управляющий  
ЦО «Партизанский» ООО «МГТ»

Д.Н.Чарный