



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

15.01.2025 № 1-10/7-73

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

КУП «Управление  
Капитального Строительства  
Мингорисполкома»  
Руководителю

### О поставке оборудования

Настоящим информируем, что по объекту **"Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромыслинскому в г.Минске"** согласно проекту **26.20-01-ССВ1(сети связи внутренние)** на схеме расположения сетей звукофикации (лист 5) указан шкаф телекоммуникационный 48U. В свою очередь, данный шкаф предусмотрен, как оборудование, и отсутствует в спецификации. В связи, с чем закупка данного шкафа не производилась Заказчиком.

Добавим, что разделами проектов **26.20-01-КС1,КС2** спецификациями проектов предусмотрено 32 блока розеток. При этом, для работоспособности всех локальных шкафов необходимо как минимум 40 блоков розеток.

Так же, разделом проекта **26.20-04-ВН, 26.20-ВН (видеонаблюдение)** необходимо предусмотреть дополнительно блоки розеток 19\* , 6 розеток Schuko, 4 розетки С13, 16А.

Во избежание срыва сроков строительства объекта, просим Вас обратиться в проектную организацию для устранения возникшего вопроса, и внести в срочном порядке изменение в проектно-сметную документацию, поручив закупку телекоммуникационного шкафа, комплектующих к нему и всех необходимых компонентов генподрядчику с внесением данных позиций в смету в раздел **«Материалы»**.

Начальник

Шорников В.А.  
8044517-23-00

Петрушин П.М.