

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫЮ
АДМІНІСТРАЦЫІ
КАСТРЫЧНІЦКАГА РАЁНА г. МІНСКА
Дзяржаўная установа адукацыі
«Сярэдняя школа № 226 г.Мінска»
вул.Ніколы Тэслы, 31, 220065,
г.Мінск
тел. 2709858, тел./факс 2709858
sch226@minskedu.gov.by
р/с № ВУ44АКВВ36046255500385400000
ЦБП № 527 ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Мінска,
БІК АКВВВУ2Х УНП 193634610,
АКПА 506205355000

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТАБРЬСКОГО РАЙОНА г. МИНСКА
Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 226 г.Минска»
ул.Николы Теслы, 31, 220065,
г. Минск
тел. 2709858, тел./факс 2709858
sch226@minskedu.gov.by
р/с № ВУ44АКВВ36046255500385400000
ЦБУ № 527 ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Минска,
БИК АКВВВУ2Х УНП 193634610, -
ОКПО 506205355000

“ 17 ” января 2025 г. № 1-25/58
На № _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия:
ОАО «Стройтрест № 35»

филиал СУ-201

Управление по образованию
администрации Октябрьского
района г.Минска

ГУ «Центр по обеспечению
деятельности управления по
образованию
администрации Октябрьского
района г.Минска и
подведомственных организаций»

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 226 г.Минска» функционирует с 01 сентября 2022 года и является на текущий момент единственным учреждением общего среднего образования в экспериментальном жилом комплексе Минск-Мир.

В школе на 17.01.2025 обучается 2190 учащихся при проектной мощности 1056. Важнейшая задача администрации школы – обеспечение безопасного режима функционирования объекта. Вместе с тем выполнение данной задачи не представляется возможным по ряду причин.

В очередной раз довожу до вашего сведения, что, начиная с середины января, при таянии снега и выпадении осадков в виде дождя снова происходит затопление подвальных помещений, в которых

расположены гардеробы, тир, технические помещения, в том числе электрощитовые и цокольный этаж бассейна.

Особую тревогу вызывает затопление электрощитовых, в которых вода стекает непосредственно по кабелям и скапливается на полу. Данные помещения являются постоянной угрозой безопасности.

Принимаемых администрацией учреждения самостоятельных мер по устранению недостаточно, точечные ремонтные работы, проведенные ОАО «Стройтрест № 35» в летний период 2023, 2024 годов, не дают достаточного эффекта, так как это не решает вопрос отсутствия гидроизоляции, которая была удалена из проекта в рамках экспертизы, ситуация с приходом зимнего периода и таяния снега показала недостаточность принимаемых мер.

С учетом того, что Республика Беларусь вступила в активную фазу электоральной кампании 2025 года, на базе ГУО «Средняя школа № 226 г.Минска» размещено три избирательных участка.

При этом информируем, что избиратели, жители жилого комплекса Минск-Мир, в большинстве своем являются родителями обучающихся, а ухудшение имиджа такого социального объекта как школа, вызовет негативный социальный всплеск в адрес государственных структур.

Настоятельно прошу принять окончательное решение по объекту и дать ответ в письменном виде.

С уважением,

Директор школы



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Н.И. Пшеничная', written over the stamp.

Н.И.Пшеничная