

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X
Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПІД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X
Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

22.01.25 № 58.13/188

на № _____ ад _____



Директору
УКС «Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику
ПО по строительству
ОАО «МАПІД»
Кияну А.А.

Об уточнении проектных решений

СУ-205 ОАО «МАПІД» сообщает, что по объекту «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр» по ул.Ф.Скорины в г.Минске». Жилой дом №1 по г/п» в проекте для систем ПД1, ВД1 предусмотрена установка клапанов дымоудаления КЭД-06-769х463 (ВД1) и клапанов противопожарных Гермик ДУ-Н-990х790 (ПД1).

Согласно письму завода – изготовителя УП «Веза-Г» на данный момент данные клапана сняты с производства.

Учитывая вышеизложенное, просим откорректировать проектно-сметную документацию в части замены проектных клапанов на клапана другого производителя с характеристиками аналогичными проектным.

Приложение:

- Письмо завода-изготовителя УП «Веза-Г» №16 от 20.01.2025г.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер

13 Галицкая.А.Ю.
8(029)-6540232

О. В. Усевич

создано в 1995 году
veza.by

220045, Беларусь, г. Минск,
ул. Ежи Гедройца, 14, оф.183

+375 17 258-11-03
office@veza.by

Унитарное предприятие «ВЕЗА-Г»
УНП 810000679 ОКПО 293293763000

20.01.2025 №16

ОАО «Мапид» СУ-205
Начальнику СУ
Саковичу Н.М.

О клапанах дымоудаления

В ответ на Ваш запрос о предоставлении технико-коммерческого предложения (далее ТКП) на клапаны дымоудаления для объекта «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале "МАГИСТР" по ул.Ф.Скорины в г. Минске. Жилой дом №1» сообщаем, что предусмотренные проектом модификации клапанов сняты с производства в связи со сложностью поставок запасных частей и комплектующих элементов.

В качестве альтернативного решения предлагаем рассмотреть к поставке клапаны:

- КЭД-3-769-463-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В_245000517-БЛР
- ГЕРМИК-ДУ-Д-990*790-1*ф-MV220-ВН-0-РОН130-0-0_245000518-БЛР

Ниже представлена сравнительная таблица клапанов (см. Приложение 1), предусмотренных проектом и предлагаемых к поставке. Более подробное техническое описание указано в бланк-заказах (см. Приложение 2, 3).

Просим вас ознакомиться с указанной информацией и рассмотреть возможность внесения корректировок в проектно-сметную документацию на основании разработанного ТКП. Если в ходе рассмотрения ТКП у ваших специалистов возникнут вопросы – просьба обращаться по контактам в подписи письма.

Надеемся на положительное решение и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

- Приложения: 1. Сравнительная таблица клапанов;
2. Бланк-заказ 245000517-БЛР - КЭД-3-769-463-1*ф-MV220-ВН-0-0-0-0-В
3. Бланк-заказ 245000518-БЛР - ГЕРМИК-ДУ-Д-990*790-1*ф-MV220-ВН-0-РОН130

С уважением,

Заместитель директора по экономике:



А.Г. Колобанов

создано в 1995 году
veza.by

220045, Беларусь, г. Минск,
ул. Ежи Гедройца, 14, оф.183

+375 17 258-11-03
office@veza.by

Унитарное предприятие «ВЕЗА-Г»
УНП 810000679 ОКПО 293293763000

Приложение 1- Сравнительная таблица клапанов

Марка клапана	Спецификация проекта «22.704.003.01-ОВ.СО»	Технико-коммерческое предложение
Тип клапана	КЭД-06-769-463-1*ф- ЭМП24-ВН-0-0-0-0-В	КЭД-3-769-463-1*ф-MV220- ВН-0-0-0-0-В_245000517-БЛР
Предел огнестойкости	противопожарный	противопожарный
Модификация	Е90	Е120
Габаритный размер:	нормально закрытый	нормально закрытый
ширина, мм	769	769
высота, мм	463	463
Живое сечение, м ²	0.3	0.3
Вылет лопатки	в сторону от защищаемого помещения	в сторону от защищаемого помещения
Тип размещения клапана	стенной	стенной
Механизм срабатывания клапана	электромагнит, 24В	электропривод, 220В
Потребляемая мощность привода, Вт	40	5
Инерционность срабатывания, секунд, не более	5	30
Размещение привода	внутри клапана	внутри клапана
Клеммная коробка или колодка	нет	нет
Устройство воздухоприёмное	не комплектуется	не комплектуется
Монтажная рама	не комплектуется	не комплектуется
Защита от кражи электропривода	не комплектуется	не комплектуется
Установка клапана	вертикальная	вертикальная
Климатическое исполнение	УХЛ3	УХЛ3
Рабочее давление, Па	700	700

Марка клапана	Спецификация проекта «22.704.003.01-ОВ.СО»	Технико-коммерческое предложение
Тип клапана	ГЕРМИК-ДУ-Д-990*790-1*ф- ЭМП24-ВН-0-РОН130-0-0	ГЕРМИК-ДУ-Д-990*790-1*ф- MV220-ВН-0-РОН130-0-0 _245000518-БЛР
Предел огнестойкости	противопожарный	противопожарный
Модификация	Е120	Е120
Габаритный размер:	нормально закрытый	нормально закрытый
ширина, мм	990	990
высота, мм	790	790
Живое сечение, м ²	0.463	0.463
Вылет лопатки	без вылета лопатки	без вылета лопатки
Тип размещения клапана	стенной	стенной
Механизм срабатывания клапана	электромагнит, 24В	электропривод, 220В
Потребляемая мощность привода, Вт	60	5

создано в 1995 году
veza.by

220045, Беларусь, г. Минск,
ул. Ежи Гедройца, 14, оф.183

+375 17 258-11-03
office@veza.by

Унитарное предприятие «ВЕЗА-Г»
УНП 810000679 ОКПО 293293763000

Инерционность срабатывания, секунд, не более	5	30
Размещение привода	внутри клапана	внутри клапана
Клеммная коробка или колодка	нет	нет
Устройство воздухоприёмное	РОН130	РОН130
Монтажная рама	не комплектуется	не комплектуется
Защита от кражи электропривода	не комплектуется	не комплектуется
Установка клапана	вертикальная	вертикальная
Климатическое исполнение	УХЛ3	УХЛ3
Рабочее давление, Па	1500	1500