



КАМІТЭТ ПА ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦІ  
І САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ

ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА  
« Ракаўскі сацыяльны пансіонат « Іслачанка »

вул.Аляксандра Бястужева,68, 222365,  
аг.Ракаў, Мінская вобл.  
тэл. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45  
E-mail: [d3@mintrud.by](mailto:d3@mintrud.by)

22.01.2025 № 01-14/122

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Раковский социальный пансионат «Ислочанка»

ул. Александра Бестужева, 68, 222365,  
аг. Раков, Минская обл.  
тел. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45  
E-mail: [d3@mintrud.by](mailto:d3@mintrud.by)

КУП УКС Миноблисполкома

ООО «Новлан»

Комитет по труду , занятости и  
социальной защите

О выявленных недостатках

ГУ «Раковский социальный пансионат «Ислочанка» просит принять меры по устранению выявленных ранее недостатков и не устраненных до сегодняшнего дня по объекту «Капитальный ремонт жилых корпусов(1,2,3,4) и столовой» :

- В варочном цеху и посудомоечном помещении столовой - уклон пола не обеспечивает сток воды;
- Санузел 2 корпус 1ый этаж -отсутствует вентиляция;
- Санузел 3 корпус 1 этаж:
  - уклон пола не обеспечивает сток воды;
  - трап опущен ниже уровня пола, что может привести к травматизации проживающих;
  - отсутствует вентиляция;
- Санузел для инвалидов колясочников 3 корпус 1 этаж - сломан подоконник, необходима замена;
- Санузел 3 корпус 2 этаж - уклон пола не обеспечивает сток воды;
- Санузел 4 корпус 1 этаж - уклон пола не обеспечивает сток воды;

- Санузел для инвалидов колясочников 4 корпус 1 этаж - отсутствует вентиляция

- Санузел для сотрудников 4 корпус 1 этаж - отсутствует вентиляция.

Выявленные недостатки нарушают нормы СанПиН и затрудняют качество оказания услуг проживания.

Все, выше перечисленное, указывалось ранее в письмах и протоколах производственных совещаний:

письмо №1-14/347 от 01.04.24г;

письмо №1-14/656 от 11.07.24г;

письмо №1-14/804 от 23.09.24г;

письмо №1-14/886 от 21.10.24г

письмо №1-14/1096 от 09.12.24г;

протокол производственного совещания №10 от 11.06.24г;

протокол производственного совещания №11 от 15.05.24г).

Директор



А.И.Ментюк