



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по ВКХ
РУП «Логойский комхоз»
/М.М.Богданов
документов «30» декабря 2024г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 896

на капитальный ремонт водопроводной сети д. Чуденичи,
ул. Партизанская, д.5- д.22, Логойского района, Минской области.

1. По водоснабжению.

- 1.1 Водоснабжение проектируемого объекта предусмотреть от существующих коммунальных сетей водоснабжения, ПЭ, 110мм (ул. Западная), в проектируемый водопроводный колодец. Точку врезки определить проектом
- 1.2 Произвести переподключение существующих врезок с устройством водопроводных колодцев...
- 1.3 Проект согласовать с РУП «Логойский комхоз».
- 1.4 Давление в точке подключения 1,2 Атм.

Срок действия технических условий – 2 года.

Инженер

В.А.Александрова

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по ВКХ
РУП «Логойский комхоз»
М.М.Богданов
«30» декабря 2024г



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 894

на капитальный ремонт водопроводной сети аг.Гостиловичи,
ул. Центральная, Логойского района, Минской области.

1. По водоснабжению.

- 1.1 Водоснабжение проектируемого объекта предусмотреть от существующих сетей водоснабжения ПЭ, 110мм, в проектируемый водопроводный колодец. Точку врезки определить проектом..
- 1.2 Произвести переподключение существующих врезок с устройством водопроводных колодцев.
- 1.3 Проект согласовать с РУП «Логойский комхоз».
- 1.4 Давление в точке подключения 1,2 Атм.

Срок действия технических условий – 2 года.

Инженер

В.А.Александрова

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по ВКХ
РУП «Логойский комхоз»
М.М.Богданов
«30» декабря 2024г



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 895

на капитальный ремонт водопроводной сети аг.Гостиловичи,
ул. Школьная, Логойского района, Минской области.

1.По водоснабжению.

- 1.1 Водоснабжение проектируемого объекта предусмотреть от существующих коммунальных сетей водоснабжения, в проектируемый водопроводный колодец. Точку врезки определить проектом.
- 1.2 Произвести переподключение существующих врезок с устройством водопроводных колодцев...
- 1.3 Проект согласовать с РУП «Логойский комхоз».
- 1.4 Давление в точке подключения 1,2 Атм.

Срок действия технических условий – 2 года.

Инженер

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Александрова".

В.А.Александрова



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по ВКХ
РУП «Логойский комхоз»
М.М.Богданов
«20» декабря 2024г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 891

на капитальный ремонт водопроводной сети д.Августово,
ул. Садовая, Логойского района, Минской области.

1. По водоснабжению.

- 1.1 Водоснабжение проектируемого объекта предусмотреть от существующих сетей водоснабжения ПЭ, 110мм, в проектируемый водопроводный колодец. Точку врезки определить проектом.
- 1.2 Произвести переподключение существующих врезок с устройством водопроводных колодцев.
- 1.3 Проект согласовать с РУП «Логойский комхоз».
- 1.4 Давление в точке подключения 1,2 Атм.

Срок действия технических условий – 2 года.

Инженер

В.А.Александрова