



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail post.usr@trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



24.01.2025 № 1-10/4-140  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

И.О. первого заместителя директора-  
главного инженера  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

УСР ОАО «Стройтрест №1» по объекту: «Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г.Минске.» направляет замечания по сметной документации:

1. в проекте 26.20-01-ОВ1 лист 37 (изм.1) схема системы В8 в осях «12-13/Б-В» отметка «+2.900...+19.400» после исключения клапана противопожарного отсутствует выполнение работ по устройству конструктивной огнезащиты воздуховодов системой ПТК-ВЕНТ-МБОР (воздуховоды: на 1,6 этажах д.100 L150; 2,3,4,5 этажах сечением 100x150 L275).
2. на основании замечания представителя МЧС РБ необходимо выполнение работ по устройству конструктивной огнезащиты воздуховодов.

На основании вышеизложенного просим Вас в кратчайшие сроки рассмотреть данные вопросы и откорректировать проектно-сметную документацию с внесением соответствующих изменений.

Главный инженер

Д.В. Макавич