

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
(ААТ «МАПІД»)  
УПРАЎЛЕННЕ

МЕХАНИЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)

220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37  
тэл./факс (+375 17) 209-87-67  
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па  
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBVY2X  
г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@tut.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПІД»  
(ОАО «МАПІД»)  
УПРАВЛЕНИЕ

МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)

220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37  
тел/факс (+375 17) 209-87-67  
р/счет BY64BLBB30120100135556001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по  
г.Минску и Минской области, БИК: BLBBVY2X  
г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНП 100135556  
e-mail: umsr-154@tut.by

27.01.2025г. № 53-2/ 262

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

О работах по обратной засыпке  
Глаголева-Прилукская

УМСР-154 ОАО «МАПІД» по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилукская-ул. Глаголева - 2-й Прилукский пер. в г. Минске. Жилой дом» выполняет завоз песка 2 класса из карьера «Яченское» РУП «НПЦ по геологии» для выполнения обратной засыпки пазух и полов в общей сумме 1272 м<sup>3</sup>.

Просим Вас гарантировать оплату работ по завозу песка 2 класса с внесением соответствующих корректировок в контрактную стоимость

Приложение:

1. Копия акта от 20.01.2025 года о подтверждении подрядчиком завоза песка 2 класса.

Первый заместитель начальника  
управления-главный инженер

Ю.В. Ташейко

# Акт

г. Минск

20.01.2025г.


Мы нижеподписавшиеся, в лице старшего производителя работ УМСР-154 ОАО «МАПИД» Курловича А.А., производителя строительных и монтажных работ СУ-246 ОАО «МАПИД» Каландарова В.И., ведущего инженера ОТН КУП «УКС Мингорисполкома» Лашкевича П.В., главного специалиста АКМ № 3 УП «Минскпроект» Пекурина А.А. составили настоящий акт о том, что на объект строительства **«Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилукская-ул. Глаголева - 2-й Прилукский пер. в г. Минске»** для производства работ по обратной засыпке пазух и полов с карьера «Яченское» РУП «НПЦ по геологии» осуществляется привоз песка 2 класса с плечом перевозки 42 км в сметном объеме 1272м<sup>3</sup> по причине отсутствия пригодного местного песчаного грунта, указанного в проекте (Лист № 4 проекта 21.018.0.1-КЖ1, протокол испытаний строительной лаборатории ОАО «МАПИД» о непригодности грунта от 06.11.2024 года).

Акт составлен на предмет подтверждения фактически применяемого подрядчиком материала (карьерный песок 2 класса) при производстве работ по обратной засыпке пазух и полов в общей сумме 1272м<sup>3</sup>.

Представитель подрядной

организации УМСР-154


ОАО «МАПИД» \_\_\_\_\_

 Л.Л. Грамадский

Представитель подрядной


организации СУ-246

ОАО «МАПИД» \_\_\_\_\_

 Н.Н. Жаврид

Представитель ОТН

службы Заказчика \_\_\_\_\_

 П.В. Лашкевич

Представитель проектного

института \_\_\_\_\_

 А.А. Пекурин