

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ №4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ №4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер-банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80
код 369, УНП 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Региональная дирекция №700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер-банк» г. Минск, пр.Машерова,80
код 369, УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

№ 140 от 27 января 2025 г.

Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

По объекту: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20».

По закупке балансировочной арматуры для системы отопления

ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» филиал «СУ-10» просит согласовать замену балансировочных клапанов распределительного узла ИТП «Hydrocontrol-VFC» д. 80, «Hydrocontrol-VFC» д. 65, «Hydrocontrol-VFC» д. 50 на балансировочные клапаны «Штремакс GMF» д.80 (арт. 1421882), «Штремакс GMF» д.65 (арт. 1421847), «Штремакс GMF» д.50 (арт. 1421846) соответственно.

Оплату за внесение изменений в проектную документацию гарантируем.

Начальник ф-ла «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

А.В. Шилак

Ковалев Н.Т.
+37529 6222392

Интегрированная система менеджмента качества,
экологии, охраны труда соответствует требованиям
МС ИСО 9001,
ИСО 14001, OHSAS 18001



Сертифицировано
Русским Регистром

