



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
ДЗЯРЖАЎНАЕ АБ'ЯДНАННЕ
«СТАЛІЧНЫ ГАНДАЛЬ
І ПАСЛУГІ»

вул.Калектарная, 11, пам.1, 220004 г.Мінск
тэл. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98
р/р ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ «Беларусбанк» г.Мінска
БІК АКВВВУ2Х, УНП 100512925
e-mail: info@stu.by

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СТОЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
И УСЛУГИ»

ул.Коллекторная, 11, пом.1, 220004 г.Минск
тел. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98
р/с ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г.Минска
БИК АКВВВУ2Х, УНП 100512925
e-mail: info@stu.by

28.01.2025 № 12-8/532
На № _____ ад _____.

УП «УКС Мингорисполкома»

О устранении недостатков

Государственное объединение «Столичная торговля и услуги» в рамках гарантийных обязательств на объекте ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом» просит устранить следующие недостатки:

- затекание воды из-за атмосферных осадков, а также отслаивание и вздутие краски в помещении №101 (по проекту №24) УП «Керамин-Столица» на отметке -6.650;

- трещины стен, отслаивание краски и отверстие в стене в помещении №120 (по проекту №27-27.4) детский центр ОАО «Волшебная планета» на отметке -6.650;

- трещины стен и вздутие краски на стенах между отметкой -6.650 и отм.0.000 в месте установки эскалатора;

- затекание воды из-за атмосферных осадков в коридорах и технических помещениях за рампой на отметке -6.650;

- затекание воды из-за атмосферных осадков в техническом коридоре №41 на отметке -6.650;

- отслаивание, трещины и вздутие на стенах в помещениях администрации №44, 48 на отметке 0.000;

- трещины стен, а также трещины плитки в помещении №91 (по проекту №7.28) РУП «Беларуснефт-Минскавтозаправки» на отметке +5.600.

Для составления дефектного акта просьба направить представителей на объект. Контактный телефон 80297600061 Хаманев Сергей Михайлович.

О сроках устранения просим информировать письменно.

Генеральный директор

И.В.Супранович