

Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»

МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск

тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»

МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск

тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Минск, пр. Дзержинского, 18

29.01.2025 № 08/МКС 541-420

на № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

т/ф. 328 58 30

УП «Минскинжпроект»

т/ф. 276 96 15

О внесении изменений в проектную
документацию

С целью устранения выявленных подрядной организацией замечаний по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной инфраструктуры для подключения пожарного депо на пересечении ул. Проектируемой №4 и ул. Проектируемой №37 в г.Минске. 1 пусковой комплекс просим внести следующие изменения в проектную документацию:

1. не позднее до 29.01.2025 для выполнения работ по выносу осей здания КТПБ в натуру указать координаты осей здания КТПБ;

2. учесть проектом на участке КЛ 10 кВ в районе Долгиновского тракта наличие билборда, который мешает производству работ по устройству трубной канализации (см. приложение).

Приложение: фото с билбордом (1-й стр.).

Заместитель директора
по капитальному строительству

А.С.Савицкий