

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №73

вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск

e-mail: su-73_trest-15@mail.ru

тэл./факс (017) 257 94 04

р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000

у ДО № 700 на Машэрава РД №700

па г. Мінску і Мінскай вобласці

ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х

адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80

УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003



Открытое акционерное общество

«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 73

ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск

e-mail: su-73_trest-15@mail.ru

тел./факс (017) 257 94 04

р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000

в ДО №700 на Машерова РД № 700

по г. Минску и Минской области

ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х

адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80

УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

30.01.2025 № 16-3-1/144

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Директору
УП «Минскинжпроект»
Говорко А.П.

Информируем Вас, что по объекту 21.70.4.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1- очередь» на участке строительного водопонижения 2.8.8 для устройства котлована под прокладку футляров закрытым способом согласно ПСД запроектирована установка легких иглофильтров в количестве 56 штук с проектной мощностью откачки 346 м³/сут. Прогнозируемый уровень грунтовых вод после работы иглофильтров составляет 203.9.

Однако, при выполнении работ по водопонижению было установлено, что фактическая мощность откачки составляет 1728 м³/сут, а уровень грунтовых вод установился на отметке 204.2

Просим Вас выдать проектное решение для дальнейшей возможности выполнения работ

Начальник

С.А. Ростовцев

1 Михайловский +37529 808 38 53

