

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ №4»  
Філіял «Спецыялізаванае  
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЕСТ №4»  
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск  
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85  
http://su10@stroytrest4.by  
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000  
Рэгіянальная дырэцыя №700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80  
УНП 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»  
Филиал «Специализированное  
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»  
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск  
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85  
http://su10@stroytrest4.by  
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000  
Региональная дирекция №700  
по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80  
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

05.02.2025 № А04

Директору УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» доводит до Вашего сведения, что на объекте строительства «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройства прилегающей территории. Здание школы №4» во время процедуры получения разрешения на присоединение систем теплоснабжения были получены следующие замечания, относящиеся к ПСД:

- тепловые нагрузки здания, указанные в разделах проекта 22.013-ОВ, 22.013-ТМ не соответствуют нагрузкам, указанным в заключении экспертизы №1182-15/23 от 28.12.2023 г.;

- в разделе проекта 22.013-ТМ идет отсылка на раздел ТС. Данный раздел проекта не разрабатывался, а присоединение систем теплоснабжения здания производилось к существующим сетям;

- в разделе проекта 22.013-ТМ указан ф114х4 существующего трубопровода тепловой сети на нужды теплоснабжения ИТП-1, по факту проложен трубопровод ф76х3.

На основании изложенного выше во избежание срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию и скорейшего пуска тепла для выполнения отделочных работ просим Вас в кратчайшие сроки внести соответствующие корректировки в ПСД.

Начальник филиала «СУ-10»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

А.В. Шилак

+375 (29) 769-00-16 Чурило А.В.

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром