

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫІСТВА «МАПІД»  
Будаўнічае  
ўпраўленне № 256  
(СУ-256 ААТ «МАПІД»)**

вул. Р. Люксембург, 205  
220036, г. Мінск  
Тэлефон/факс (+375 17) 207-66-45  
Р/рахунак BY90BLBB30120100135571001001  
BIC-BLBBVY2X  
Аддзяленне № 539 ААТ «Белінвестбанк»  
г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100135571, АКПА 14790112  
Email: po-su256@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»  
Строительное  
управление № 256  
(СУ-256 ОАО «МАПИД»)**

ул. Р. Люксембург, 205  
220036, г. Минск  
Телефон/факс (+375 17) 207-66-45  
Р/счет BY90BLBB30120100135571001001  
BIC-BLBBVY2X  
Отделение № 539 ОАО «Белинвестбанк»  
г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНН 100135571, ОКПО 14790112  
Email: po-su256@mail.ru

06.02.2025 г. № 52-6/363

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

О корректировке ПСД

КУП «УКС Мингорисполкома»

СУ-256 ОАО «МАПИД» сообщает Вам, что по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске. Тепловая сеть» в проектно-сметной документации выявлены несоответствия в части гидроизоляции по наружным поверхностям теплотрассы, в проекте 60-ПР/22-00-ТС.КЖ лист 2 пункт 5 указана только окрасочная гидроизоляция, а согласно СН 4.02.01-2019 пункт 13.2.2, предусматривается обмазочная изоляция и оклеечная гидроизоляция.

На основании вышеизложенного, просим откорректировать проектно-сметную документацию.

Первый заместитель начальника  
управления – главный инженер

Д. М. Горбацевич