

**Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае
ўпраўленне №68»)**



вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by
Р/р ВУ35ВПСВ30121021320109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, АКПА 01279547

«11» 02 2025 г. № 258
на № _____ ад _____

**Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)**

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by
Р/с ВУ35ВПСВ30121021320109330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, ОКПО 01279547

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Начальнику филиала СУ-26
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Хендогину А.В.

О внесении изменений в ПСД
Школа Красноармейская

Филиал «СУ-68» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» по объекту «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул.Красноармейской, 11» сообщает следующее.

Комплектом чертежей 22.013-АР.Д в помещениях 161,162 на отм.-8.750 предусмотрен демонтаж паркетного пола и деревянных конструкций эстрады. В ходе выполнения демонтажных работ под существующим покрытием выявлены следы битумной мастики, демонтаж которой не предусмотрен ПСД. Согласно тт.43 л.39 комплекта 22.013-АР ремонт покрытия существующей стяжки учитывает только 5% от площади пола, что не позволяет полностью закрыть неровности.

Для устранения дефектов пола и ускорения производства работ предлагаем следующие варианты для конструкции пола по типу №65:

- заложить на всю площадь выравнивающую стяжку перед устройством покрытия из паркетной доски.

- заложить на всю площадь устройство фанеры перед устройством покрытия из паркетной доски.

Интегрированная система менеджмента
качества, экологии, охраны труда
соответствует требованиям МС ИСО 9001,
ИСО 14001, ОHSAS 18001



Сертифицировано
Русским Регистром

Просим направить данное предложение в проектный институт для рассмотрения и дальнейшей корректировки проектно-сметной документации.

Приложение: фотоматериал на 2-х листах.

Начальник филиала



П.И. Жминько

Светенков
+375 17 3563777

Интегрированная система менеджмента
качества, экологии, охраны труда
соответствует требованиям МС ИСО 9001,
ИСО 14001, OHSAS 18001



Сертифицировано
Русским Регистром