

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАЎНІЧА-

МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1

УНП 102 358 171

Р/р BY83BPSB30121045200119330000

ВІС ВPSBВY2X в РД №700 ААТ "Сбер Банк"

г. Мінск, пр. Машэрава,80

220007, г.Мінск, вул.Валадзько,22

тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74

e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ

УЧАСТОК №1

УНП 102 358 171

Р/с BY83BPSB30121045200119330000

ВІС ВPSBВY2X в РД №700 ОАО «Сбер Банк»

г. Минск, пр. Машерова,80

220007,г.Минск, ул.Володько,22

тел. 232-87-74,304-09-97, 272-61-76

e-mail: smu.12010@mail.ru

«11» сентября

2025 г

№ 175

Заместителю генерального директора  
по качеству и сертификации  
ОАО «Могилевлифтмаш»  
Вечёрко А. С.

копия Директору филиала ТСЦ  
ОАО «Могилевлифтмаш»  
Качине А.В.

копия Директору  
КУДП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А. К.

Филиал СМУ-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам, что на объекте строительства: «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену» (ул. Янки Лучины, 74) у лифта зав. №330953 (тип ЛП-0601К, дата изготовления 09.2024) на лебедке установлен канатоведущий шкив шириной 140 мм с шириной каналов для тросов 14 мм. Ширина же отводного блока на лебедке составляет 120 мм. Диаметр тросов в комплекте поставки составляет 10 мм.

Просим заменить данный канатоведущий шкив для дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ и своевременного ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Директор

А.А. Князев