

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
ДА «Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВВУ2Х
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГО «Минское городское жилищное хозяйство»
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МИНСКВОДАКАНАЛ»)
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск
тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВВУ2Х
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100236027, ОКПО 03371271

13.02.2025 № 24-1-9/82
На № _____ от _____

УКС «Мингорисполкома»

О выполнении
гарантийных обязательств

В соответствии с решением Мингорисполкома от 03.12.2024 №1371 Вами переданы УП «Минскводоканал» затраты по строительству повысительной насосной станции (далее – ПНС) в составе объекта: «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета» ПНС №2 по генплану, (адрес: г. Минск, ул. Академика Высоцкого, 9А) по акту о передаче затрат С-17а от 27.01.2025.

В ходе эксплуатации ПНС выявлены следующие замечания:

- нет подключения дополнительного насоса;
- при включении станции в автоматическом режиме не подымает частоту выше 15 Гц на протяжении 5 минут;
- ротация насосов происходит с снижением выходного давления;
- в САУ-НАСТ (зав. 1113-2023.137) установленный маршрутизатор не соответствует функциональному назначению (установлен бытовой - требуется промышленного назначения);

В соответствии с гарантийными обязательствами по вышеуказанной ПНС, в целях предотвращения срыва водоснабжения потребителей, необходимо в кратчайшие сроки устранить вышеизложенные замечания.

По окончании работ просим передать в УП «Минскводоканал» программное обеспечение панели оператора / контроллера, схемы электрические принципиальные на станцию управления, письменно уведомить в адрес УП «Минскводоканал».

Контактные лица: Третьяк Максим Михайлович +375 29 655 35 19;
Гуранчик Александр Георгиевич +375 44 755 21 35;

Начальник производства
«Минскводопровод»

Ю.В.Дёмин

Начальник ОАСУ

П.С. Грудько



исп. В.С. Дробжа
исп. Гуранчик А.Г.
Тел. 3894169, вн. 1149

