

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
Камітэт па ахове здароўя
Мінгарвыканкама

Установа аховы здароўя
«14-я ГАРАДСКАЯ
ДЗЦЯЧАЯ КЛІНІЧНАЯ
ПАЛІКЛІНІКА»

220019 г. Мінск, вул. Сухараўская, 40
р/р ВУ38АКВВ36040000818150000000
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ Беларусбанк»
г. Мінска, пр-т Незалежнасці, 56
код АКВВВУ2Х, УНН 193665944

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения
«14-я ГОРОДСКАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»

220019 г. Минск, ул. Сухаревская, 40
р/с ВУ38АКВВ36040000818150000000
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, пр-т Независимости, 56
код АКВВВУ2Х, УНП 193665944

14.02.2025 № 01-20/183

Директору УП «УКС
Минскгорисполкома»

Бобарико А.К.

Генеральному директору
ОАО «Стройтрест №1»

Бублику В.А.

О устранении дефектов

Учреждение здравоохранения «14-я городская детская клиническая поликлиника» уведомляет о том, что 14.02.2025 обнаружена течь трубы горячего водоснабжения по резьбовым соединениям. Повреждены потолочные плиты в количестве 3штуки.

Во избежание затопления и дальнейшего причинения материального ущерба поликлинике просим принять срочные меры к устранению течи трубы горячего водоснабжения и в связи с участвовавшими случаями протечки труб с целью выявления и устранения причин, ставшими регулярных протечек, провести комплексный осмотр системы водоснабжения и теплоснабжения в рамках исполнения гарантийных обязательств.

А так же просим возместить потолочные плиты типа «Армстронг», поврежденные в результате подтопления поликлиники 08.02.2025 и 14.02.2025 по состоянию на 14.02.2025 общим количеством 10 штук.

Главный врач



Н.В.Татур

Начальник хозяйственной службы
Кажуховский Евгений Владимирович
гор.:+375172194519; моб.:+37529.6655308

