



ГАЛОЎНАЕ ўПРАЎЛЕННЕ ПА АХОВЕ ЗДАРОЎЯ  
МІНСКАГА АБЛВЫКАНКАМА

**УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
«МІНСКАЯ АБЛАСНАЯ ДЗІЦЯЧАЯ  
КЛІНІЧНАЯ БАЛЬНІЦА»**

223053, Мінская вобл., Мінскі раён,  
Бараўлянскі с/с, д. Бараўляны,  
вул. Фрунзенская, 19Б/5, тэл./факс 265-17-07  
УНП 100805135

р/р ВУ31АКВВ3604000000845600000  
Мінскае абласное ўпраўленне № 500  
ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Дзяржынскага, 69/1  
e-mail: info@modkb.by

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

**УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»**

223053, Минская обл., Минский район,  
Боровлянский с/с, д. Боровляны,  
ул. Фрунзенская, 19Б/5, тел./факс 265-17-07  
УНП 100805135

р/р ВУ31АКВВ3604000000845600000  
Минское областное управление № 500  
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1  
e-mail: info@modkb.by

19.02.2025 № 01-20/785

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

КУП «УКС Миноблисполкома»

УП «СУ-181»

ОАО «СПМК -81»

УП «Медтехноцентр»

**О технических проблемах**

Довожу до Вашего сведения, что в отделении анестезиологии и реанимации имеются следующие технические проблемы:

1. Не работает система электроснабжения при включении рециркуляторов, что не позволяет адекватно обеззараживать воздушную среду. Одновременно перестает работать система домофона.

2. Регулярно происходит блокировка входных дверей в отделении при самоотключении электричества в отделении.

3. Эпизодически нет подачи электричества в розетках в палатах. При этом в системе автоматических выключателей, данный автомат выключен.

4. Плохо работает слив в раковине в комнате беседы с родителями.

5. Не работают ночники в палатах.

6. Не работает потолочный светильник в кабинете старшей медицинской сестры.

7. Отмечается утечка кислорода в консолях и в увлажнителях кислорода.

8. Периодически неадекватно работает система вентиляции, в палатах отмечается то снижение температуры, то отсутствие тяги вентиляции.

9. Влажность воздуха в помещениях хранения лекарственных препаратов не соответствует допустимым нормам (ниже допустимой нормы).

10. В комнате душевая для персонала неадекватно работает канализация.

Главный врач



Д.В. Зайцев