

Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск
тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск
тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Минск, пр. Дзержинского, 18

21.08.2025 № ДР/3605-929
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскинжпроект»

О внесении изменений в ПД

По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры для подключения пожарного депо на пересечении ул. Проектируемой №4 и ул. Проектируемой №37 в г. Минске. 1 пусковой комплекс, просим рассмотреть письмо ОАО «Электроцентрмонтаж» и при необходимости внести изменения в проектную и сметную документацию

Приложение: письмо ОАО «Электроцентрмонтаж» от 12.02.2025 №03/669
(на 2 стр.).

Заместитель директора
по капитальному строительству

А.Н. Королев

Республиканское унитарное предприятие
«Белэнергабуд – кіруючая кампанія
холдынгу»

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА**


ЭЛЕКТРАЦЭНТРАМОНТАЖ

вул. Монтажныкаў, 37,
220019 г. Мінск, прамзона «Заходняя»
тэл. +375(17) 516 38 00, факс +375(17) 516 38 01

www.ecm.by, E-mail: mail@ecm.by
р/р BY78BPSB30121097050179330000
ААТ «Сбер Банк» г. Мінска, пр-т Машэрава, 80, БИК BPSBBY2X
УНП 190006177 ОКПО 001219795000

16.02.2025 № 03/669

На № _____ ад _____



Республиканское унитарное предприятие
«Белэнергострой» – управляющая
компания»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО**

ЭЛЕКТРОЦЭНТРАМОНТАЖ

ул. Монтажныков, 37,
220019 г. Мінск, прамзона «Западная»
тэл. +375(17) 516 38 00, факс +375(17) 516 38 01

www.ecm.by, E-mail: mail@ecm.by
р/с BY78BPSB30121097050179330000
ОАО «Сбер Банк» г. Мінска, пр-т Машэрава, 80,
БИК BPSBBY2X
УНП 190006177 ОКПО 001219795000

Заместителю директора
филиала «Минские кабельные сети»
РУП «Минскэнерго»
Савицкому А.С.

О замечаниях к документации

По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры для подключения пожарного депо на пересечении ул. Проектируемой №4 и ул. Проектируемой №37 в г. Минске (1 пусковой комплекс)» просим рассмотреть замечания субподрядной организации ЗАО «Маледис Транс», изложенные в письме №480 от 10.02.2025.


По результатам рассмотрения замечаний просим при необходимости внести изменения в проектную и сметную документацию.


Приложение: письмо ЗАО «Маледис Транс» №480 от 10.02.2025 на 1 л. в 1 экз.

/ Заместитель директора –
главный инженер

И.Л. Шкляр

Дорогокупец Тел. 80296364900





Закрытое акционерное общество

«Маледис Транс»

220140 г. Минск ул. Бурдуйного д.22, каб. 215.

УНП: 193208555, р/с BY89 MTKB 3012 0001 0933 0009 4884,
в ЗАО «МТБанк», код МТВКВУ22,
(адрес банка: г. Минск, ул. Толстого, 10)

Тел/факс 8(017) 271-11-77-76
тел.: 8(029)-171-89-91

ОКЭД (69410) - деятельности автотранспортного грузового транспорта

Исх. №480 от «10» февраля 2025 г.


ОАО «Электроцентрмонтаж»

О замечаниях(дополнениях) к проектной документации

ЗАО «Маледис Транс» направляет Вам замечания(дополнения) к проектной документации по объекту строительства: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры для подключения пожарного депо на пересечении ул.Проектируемой № 4 и ул.Проектируемой №37 в г.Минске». (сети электроснабжения 20квт), а именно:

1. В сметном расчете не учтено снятие, погрузка, перевозка до 1 км и работа на отвале растительного грунта в границах работ в районе (ПК31-34 лево), из-под лесополосы (ПК26-31 право), из-под лесополосы (ПК6-26), а так же его пригодность для дальнейшего использования(утилизации).
2. Ведомость объемов работ по дорожному благоустройству на основании чертежей АД 2-6.
 - По пункту №1 и №2 в сметном расчете не учтена работа на отвале растительного грунта.
3. Ведомость объемов работ на укрепление откосов НАСЫПИ на основании чертежей АД 2.
 - По пункту №9 и №11 в сметном расчете не учтена погрузка со штабеля растительного грунта
 - По пункту №12 в сметном расчете не учтена разработка(погрузка) песка экскаваторами, уплотнение песка в канавках.
 - В сметном расчете не учтен пункт 9 ведомости объемов работ «Засыпка георешетки растительным грунтом толщиной слоя 0,10 м»
 - По пункту №7 просим пересогласовать длину анкера в кол-ве 14316 шт. на длину кратной длины заготовок арматуры(6м) для оптимизации расхода арматуры. (кратно 1 метра)
 - По пункту №8 просим пересогласовать проволоку в кол-ве 5455 м (арматура д6) на меньший диаметр в пределах соответствия с НПА.

С Уважением, Директор



С.Г. Зенькевич