

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПІД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X

Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

14.02.2025 № 58-13/598

на № _____ ад _____



Директору УП
«УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О замечаниях

СУ-205 ОАО «МАПІД» сообщает, что по объектам «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №5 по генплану» в проекте имеется не соответствие разделов ОВ, АР и КЖ. В разделах ОВ и АР отсутствует перегородка в сан.узле в осях 2С-3С/ЕС-ДС, но в разделе КЖ и по факту в данном сан.узле с 2 по 8 этаж выполнена перегородка, что влечет за собой увеличение количества вентиляционных решеток.

Учитывая вышеизложенное, просим добавить с проектно-сметную документацию решетку вентиляционную РВП-3 в количестве 7шт.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер

13 Галицкая А.Ю.
8(029)-6540232

О.В. Усевич