

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЕСТ № 4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80
УНП 10012748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Региональная дирекция №700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80
УНН 100123748, ВИС ВПСВВУ2Х

на 24.02.2025 № 300
ад _____

Директору УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Директору УП «Минскпроект»
Зизову В.В.

Филиал СУ-10 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» сообщает, что для производства вентиляционных работ на объекте «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской,11 и благоустройство прилегающей территории» отсутствуют проектные решения:

- на отметке 0,000 пом. 35 (кухня с производственными участками) отсутствует возможность выполнить проектное решение по прокладке воздухопроводов системы В-11 для подключения технологического оборудования (местные вентиляционные отсосы);
- отсутствует проектное решение по устройству системы П-1 с отметки 0,000 - +11,500 (1-4 этажи);
- в помещении насосной ком. 142 на отметке -3,500 в осях 4-5/Д-Ж воздухозаборный короб систем П-1 и П-2 по проекту перекрывает входную дверь;
- в разделе 22.013-ХС отсутствует указание наименований фреоновых проводов (диаметр, длина), а также изоляция (фасонные части). Фактическая длина всасывающего и нагнетательного фреоновых проводов 66 м. Отсутствует дозаправка системы фреоном.

Начальник филиала СУ-10
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»


А.В.Шилак

Лебедько И.А.
+375293283415

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

