

Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск

тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г. Мінск, пр. Дзержынскага, 18



Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск

тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903

E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18

25.02.2025 № 08/3605-996

На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Проектное управление
ОАО «Мапид»

О внесении изменений в ПД
по объекту «Магистр»

Просим внести изменения в проектную документацию по объекту «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр» по ул. Ф. Скорины в г. Минске». I пусковой комплекс в соответствии с письмом ЧП «Электросити-Про» от 21.02.2025 №44.

Приложение: письмо ЧП «Электросити-Про» от 21.02.2025 №44 (на 1 стр.)

Заместитель директора
по капитальному строительству

А.Н. Королев

Сав

017

**Частное производственно – строительное унитарное предприятие
«Электросити-Про»**

220068, г. Минск, ул. Карастояновой, д. 32, пом. 15
тел./факс: 373-44-21, 301-16-22, e-mail: pto@elcity.by
р/с BY 15 ALFA 3012 2E05 2000 1027 0000
в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, ул. Сурганова 43-47, БИК ALFABY2X
УНП 691596021, ОКПО 302708376000


№ 44 от 21.02.2025г.

РУП «Минскэнерго»
Филиал «Минские кабельные сети»
Заместителю директора по
капитальному строительству
Королеву А.Н.

Частное предприятие «Электросити-Про» выполняет работы по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр» по ул. Ф. Скорины в г. Минске». 1 пусковой комплекс (электропитание 10кВ). и просит внести в разработанную ПСД следующие изменения.

1. Коммутатор ETHERNET 6 UTP/2 FO EDS-408-SS-SC-T входит в состав шкафа телемеханики. В связи с этим просим исключить из Локальной сметы №5 СМР Наружные сети связи телемеханизации ТП-10кВ:
 - пункт 39 (СЦЕН-О-002-1, КОММУТАТОР ETHERNET 6 UTP/2 FO EDS-408-SS-SC-T);
 - пункт 40 (Ц10-710-2, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ)).

С уважением,
Заместитель директора



Ж.В.Синяк

ПТО Черкас Л.Е.
(017) 236-11-97
(029) 177-46-40

МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ
 24 ФЕВ 2025.
 Вход. № МКЭ 1158/1679