

МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ДЗЯРЖАЎНАЕ АБ'ЯДНАННЕ  
«СТАЛІЧНЫ ГАНДАЛЬ  
І ПАСЛУГІ»

вул. Калектарная, 11, пам.1, 220004 г.Мінск  
тэл. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98  
р/р ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000  
у ЦБП № 510 ААТ «ААБ «Беларусбанк»  
г. Мінска, БИК АКВВВУ2Х, УНП 100512925  
e-mail: info@stu.by



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«СТОЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ  
И УСЛУГИ»

ул. Коллекторная, 11, пом.1, 220004 г.Минск  
тел. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98  
р/с ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000  
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ «Беларусбанк»  
г. Минска, БИК АКВВВУ2Х, УНП 100512925  
e-mail: info@stu.by

25.02.2025 № 12-8/560  
На \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Уважаемая Анжела Константиновна!

ГО «Столичная торговля и услуги» **повторно** информирует, что на сегодняшний день в подземном паркинге 3-ей очереди, ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом», не работает в штатном режиме приточная установка **П1** системы вентиляции, а именно:

- 1) Ошибка по регулируемой температуре. При уставке в 18°C, установка выдает температуру 35,4°C;
- 2) Отсутствуют датчики температуры наружного помещения;
- 3) Необходимо провести замену электропривода на регулирующем клапане, на питающее напряжение 24В постоянного тока (24В DC).

Исходя из вышеизложенного, для обеспечения нормальных климатических условий в подземном паркинге 3-ей очереди, просим Вас, в рамках гарантийных обязательств, обязать ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» провести повторные пусконаладочные работы либо ремонт указанной приточной установки.

Генеральный директор

И.В.Супранович