



**КАМІТЭТ ПА ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦІ
І САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ**

**ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА
« Ракаўскі сацыяльны пансіонат « Іслачанка »**

вул.Аляксандра Бястужева,68, 222365,
аг.Ракаў, Мінская вобл.
тэл. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45
E-mail: d3@mintrud.by

26.02.2025 № 01-14/240

на _____ от _____

**КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Раковский социальный пансионат «Ислочанка»**

ул. Александра Бестужева, 68, 222365,
аг. Раков, Минская обл.
тел. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45
E-mail: d3@mintrud.by

КУП УКС Миноблисполкома

ООО «Новлан»

О выявленных недостатках

По объекту «Капитальный ремонт жилых корпусов (1,2,3,4) и столовой» в очередной раз указываем на недочёты при выполнении работ:

1) Отсутствует вентиляция во всех санитарных узлах жилых корпусов, (присутствуют неприятные запахи и высокая влажность воздуха). (Письмо №01-14/804 от 23.09.2024г);

2) Шланги гибкой подводки воды к смывным бачкам после установки регулярно рвутся (с/узел 3корп 1этаж, 2 корпус 1этаж, предположительно шланги из бракованной партии);

3) Установленные элементы безбарьерной среды в санузлах для физически ослабленных лиц, не соответствуют СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц» (расстояние от умывальника до поручня не соответствует нормам);

4) Уклон трапа (не стекает вода в трап): с/узел 3 корпус 2й этаж, 4 корпус 1 этаж, варочный цех пищеблока.

Просим принять меры по установке причин данных недочётов и устранить их.

Директор

А.И.Ментюк