

24.02.2025

УТВЕРЖДАЮ:

заместитель председателя
УКС «Мингорисполкома»
_____ Черников А.В.

Протокол-поручение № 1

рабочего совещания под председательством заместителя председателя УКС «Мингорисполкома» Черникова А.В. на объекте «Реконструкция здания общежития по ул. Солнечная, 31 под многоквартирный жилой дом» по вопросу ввода объекта в эксплуатацию.

Присутствовали: зам.председателя Мингорисполкома Черников А.В., директор УКС «Мингорисполкома» Бобарико А.К., главный инженер УКС «Мингорисполкома» Жменько И.И., зам.главы администрации Ленинского района Давидович Д.Ю., начальник ОКС ОАО «Камволь» Пупко А.В., зам. генерального директора по спец. работам ОАО «Стройтрест №35» Михайлюк В.А., директор филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» Борейко В.А., первый зам.директора ООО «Телекомсвязьстрой» Норко О.Н., главный инженер РУП «Институт «Белжилпроект» Новиков Ф.В.

ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект»:

Откорректировать проектно-сметную документацию по укладке профиля сети хоз.-бытовой канализации бестраншейным методом от колодца №7 до колодца №8 суц. по новому следу с устройством дополнительного колодца диаметром 2000мм	в срок до 28.02.2025
---	-------------------------

ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект», УКС «Мингорисполкома»:

выдать проектно-сметную документацию на ПНР разделам: ДФ1, ДФ2, ЭГ1, ЭГ2, ЭК, ЭКН, ЭОМ1, ЭОМ2, АОВ1	в срок до 28.02.2025
---	-------------------------

ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект»:

откорректировать экологический паспорт по отходам строительства	в срок до 26.02.2025
---	-------------------------

ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект»:

предусмотреть организацию проезда пожарной техники во внутреннем дворе здания и со стороны здания вдоль проспекта Маяковского, а именно: включить понижающие борты, разметку, проезд в ограждении МАФ	в срок до 27.02.2025
---	-------------------------

ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект»:

откорректировать проектно-сметную документацию входа в секцию №1 в соответствии с противопожарными нормами	в срок до 27.02.2025
--	-------------------------

ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект»:

откорректировать проектно-сметную документацию по установке входных квартирных дверей в квартирах №12,22,32,62,66 с открыванием во внутрь квартиры в соответствии с противопожарными нормами	в срок до 27.02.2025
--	-------------------------

ОАО «Стройтрест №35», РУП «Институт «Белжилпроект», ООО «Телекомсвязьстрой»:

снять замечания по энергонадзору	в срок до 27.02.2025.
----------------------------------	--------------------------

ООО «Телекомсвязьстрой»:

произвести расчет для определения класса пожарной опасности декоративных элементов окон	в срок до 28.02.2025.
---	--------------------------

Протокол вел



Борейко В.А.